

Yleinen turvallisuusohje

KOy Lahden Teollisuuskeskus / Asko 3

HÄTÄNUMERO JA POLIISI

112

KIINTEISTÖN OSOITE

Iso-Paavolankatu 2
15100 LAHTI

TULIPALON SATTUESSA

1. **PELASTA** välittömässä vaarassa olevat.
2. **VAROITA** muita vaarasta.
3. **HÄLYTÄ**. Soita 112.
4. **SAMMUTA** palo, jos voit.
5. **RAJOITA**. Sulje ikkunat ja ovet.
6. **OPASTA** viranomaiset paikalle.

PORRASKÄYTÄVÄ

Älä koskaan poistu savuiseen porrashuoneeseen.

HISSI

Älä käytä hissiä tulipalotilanteessa.

YLEINEN VAARAMERKKI

1. Siirry sisälle, pysy sisällä.
2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
4. Vältä puhelimen käyttöä.
5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

PELASTUSSUUNNITELMA

Pelastussuunnitelma löytyy osoitteesta:

<https://pelsu.fi/Asko3/>

KOKOONTUMISPAIKKA

Rakennuksen itä-, etelä- ja länsipuolen piha-alueet

VARAKOKOONTUMISPAIKKA

Ilmoitetaan tarvittaessa

SÄHKÖPÄÄKESKUS

Muuntamo M3 (1.krs hallin keskellä)
Sähköpääkeskus (2.krs hallin keskellä)
Kytkinasema (1.krs radansivu huoltotunnelin luona),
Lahti Energia

VEDEN PÄÄSULKU

- 2 kpl
- kellari toimistosiiven teknisissä tila (lämmönjakohuone)
 - kellari ruokalan rappujen alla teknisessä tilassa (pääsulku)

ILMANVAIHDON HÄTÄ-SEIS

iv-konehuoneissa, kiinteistöautomaatiossa

VÄESTÖNSUOJAT

Kiinteistössä on 6 väestönsuojaa.
Kellarikerros, Vanha suoja (300 hlö)
Kellarikerros, Suoja 4 (135 hlö)
Kellarikerros, Suoja 5 (135 hlö)
Kellarikerros, Suoja 6 (135 hlö)
Kellarikerros, Suoja 7 (135 hlö)
Kellarikerros, Suoja 8 (135 hlö)